

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»

Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а.

Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б

Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

ООО «ПСК»



Е.Н. Горбачев

ф.и.о.

«15» октября 2018 г.

РЕШЕНИЕ № 502-ОР/10-2018 от 15.10.2018

органа по сертификации пожарной безопасности продукции ООО «ПСК»

В результате рассмотрения заявки № 502-СС/10-2018 от 12.10.2018 г.

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Чинт Электрик», (ООО «Чинт Электрик»), ОГРН: 1107746822700.

Юридический адрес: 109544, РОССИЯ, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 19, комнаты 71, 72.

Фактический адрес: 109544, РОССИЯ, город Москва, бульвар Энтузиастов, дом 2, этаж 19, комнаты 71, 72.

Телефон: +74955406141, **факс:** +74955406141, **e-mail:** alexeym@chint.com.

на сертификацию продукции:

Силовые автоматические выключатели серии NM1-NM8(S) 10-1600 А, напряжением 380 В (0,4 кВ), выпускаемые по технической документации изготовителя.

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 8536 20

Изготовитель: «Zhejiang CHINT Electrics CO., LTD».

Юридический адрес: КИТАЙ, No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province, R.R.China 325603.

Фактический адрес: КИТАЙ, No.1, CHINT Road, CHINT Industrial Zone, North Baixiang, Yueqing, Zhejiang Province, R.R.China 325603.

Телефон: +865776277777, **факс:** +865776277777, **e-mail:** order@chint.com.

Сообщаем:

1. Сертификация не может быть проведена на соответствие требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г. в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ), в соответствии с отсутствием заявленной продукции в статье 146 ТР 123-ФЗ.

1.1. Федеральным законом N 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ, Федеральным законом от 13.07.2015 года N 234-ФЗ; Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 301-ФЗ, Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 244-ФЗ; не установлены требования пожарной безопасности к данной продукции. На основании ст. 145 п. 4 Федерального закона N 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями, внесенными: Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ; Федеральным законом от 2 июля 2013 года N 185-ФЗ; Федеральным законом от 23 июня 2014 года N 160-ФЗ; от 13.07.2015 года N 234-ФЗ, Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 301-ФЗ, Федеральным законом от 29.07.2017 N 244-ФЗ, данная продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

2. Принято отрицательное решение № 502-ОР/10-2018 от 15.10.2018 г. по заявке № 502-СС/10-2018 от 12.10.2018 г.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Чинт Электрик», (ООО «Чинт Электрик»), ОГРН: 1107746822700, отказано в обязательном подтверждении соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).

4. Ответственность за достоверность представленной информации о технических характеристиках продукции и области применения несет Общество с ограниченной ответственностью «Чинт Электрик» (ООО «Чинт Электрик»), ОГРН: 1107746822700.

Эксперт по сертификации

подпись

Д.Р. Гареева

инициалы, фамилия